



| | | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 呼称 | 発電機 10.5 KVA | | | |
| 型式 | DCA-13LSYB | | | |
| メーカー | デンヨー | | | |
| NETIS | - | | | |
| CDNo. | 30130 | | | |
| ■ 主要諸元 | | | | |
| 周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| 電源切替 | 三相・単相切替仕様 | | | |
| 三相4線式200V級 | 出力 | kVA | 10.5 | 13 |
| | 電圧 | V | 200 | 220 |
| | 電流 | A | 30.3 | 34.1 |
| 単相3線式 100/200V級 | 出力 | kVA | 6.1 | 7.5 |
| | 電圧 | V | 100/200 | 110/220 |
| | 電流 | A | 30.3×2/30.3 | 34.1×2/34.1 |
| 単相補助出力 | 出力 | kVA | 3.0 | 3.3 |
| | 電圧 | V | 100 | 110 |
| | コンセント | kVA | 1.5×2個 | 1.65×2個 |
| 力率 | 三相 | 0.8 (遅れ) | | |
| | 単相 | 1.0 | | |
| エンジン | 名称・型式 | ヤンマー3TNV84-G | | |
| | 定格出力 | kW | 11.3 | 13.5 |
| | 定格回転数 | min ⁻¹ | 1500 | 1800 |
| 燃料 | 種類 | 軽油 | | |
| | タンク容量 | L | 100 | |
| 消費量 ^{※1} | L/h | [1.6]2.1 | [2.0]2.7 | |
| 連続運転時間 ^{※1} | Hr | [63]48 | [50]39 | |
| 冷却水容量 | L | 3.9 | | |
| 潤滑油量 | L | 6.7 | | |
| バッテリー | 80D26R×1個 | | | |
| 寸法・重量 | 外寸法 | mm | L 1390 × W 650 × H 1160 | |
| | 乾燥質量 | kg | 565 | |
| | 整備質量 | kg | 660 | |
| 騒音指定 | 超低騒音型建設機械 | | | |
| 排ガス指定 | 第3次排出ガス建設機械 | | | |

※1 [50%]75%負荷時の値です。