



呼称	発電機 50KVA		
型式	DCA-60LSIB		
メーカー	デンヨー		
NETIS	-		
C D No.	30600		
■仕様			
運転時間	周波数	Hz	50 60
	燃料タンク容量	L	420
	燃料消費量*3	L/h	[5.8]8.6 [7.2]10.3
	連続運転時間	h	[72]49 [58]41
交流発電機	三相4線式 200V級	出力	kVA 50 60
		電圧	V 200 220
		電流	A 144 157
	三相4線式 400V級	出力	kVA 50 60
		電圧	V 400 440
		電流	A 72.2 78.7
	単相3線式 100/200V級	出力	kVA 28.9 34.6
		電圧	V 100/200 110/220
		電流	A 144×2/144 157×2/157
	単相 補助出力	出力*1	kVA 15.0 16.6
電圧		V 100 110	
コンセント		kVA×個 1.5×4 1.65×4	
ディーゼル エンジン	名称	いすゞ BJ-4JJ1X	
	形式*2	コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付	
	定格出力	kW 47.9 57.1	
	定格回転速度	min ⁻¹ 1500 1800	
	燃料種類	軽油	
	バッテリー	×個 115D31R×1	
寸法	外寸	mm L 2090 × W 980 × H 1540 (台木含まず)	
質量等	乾燥質量 (整備質量)	kg 1300(1690)	
排ガス 騒音値	騒音値	7m	dB(A)*4 59 62
		LwA	dB*5 90 (超低騒音型指定機)
	排出ガス対策指定機	第3次	

*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。*2 水冷4サイクルです。*3 [50%]75%負荷時の値です。*4 音圧レベル無負荷時7m四方向平均値です。*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転 (60Hz) 時の値です。