



呼称	発電機 20KVA			
型式	DCA-25LSKB			
メーカー	デンヨー			
NETIS	-			
CDNo.	30250			
■仕様				
周波数	Hz	50	60	
電源切替	三相単相切替			
三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	200	220
	電流	A	57.7	65.6
三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	400	440
	電流	A	28.9	32.8
単相3線式 100/200V級	出力	kVA	11.5	14.4
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相補助出力	出力	kVA	12.0	13.2
	電圧	V	100	110
	専用端子	kVA×個	6.0×1	6.6×1
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6
力率	三相：0.8（遅れ） 単相：1.0			
エンジン	名称型式	クボタ V2403-K3A		
	定格出力	kW	19.1	23.7
	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800
	潤滑油量	L	9.7	
	燃料	軽油		
	燃料タンク容量	L	175	
	バッテリー	80D26R×1個		
	燃料消費量*	L/h	[2.5]3.7	[3.2]4.6
	連続運転時間*	h	[60]45	[46]36
	寸法・質量等	全長×全幅×全高	mm	1540×700×1260
乾燥質量[整備質量]		kg	735[905]	
超低騒音型指定機 第3次排出ガス対策指定機				

* [50%]75%負荷時の値です。