



名称	発電機 37 K V A				
型式	DCA-45LSKB2				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
C D No.	30450				
■仕様					
交流発電機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
		電圧	V	200	220
	三相4線式 400V級	電流	A	107	118
		出力	kVA	37	45
	三相4線式 400V級	電圧	V	400	440
		電流	A	53.4	59
	単相 100/200V級	出力	kVA	21.5	26.0
		電圧	V	100/200	110/220
	単相 補助出力	電流	A	107×2/107	118×2/118
		出力* ¹	kVA	12.0	13.2
	補助出力	電圧	V	100	110
		専用端子	kVA×個	6.0×2	6.6×2
		コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6
励磁方式/極数		ブラシレス (AVR付) /4			
力率		三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称/形式		クボタV3800-T-K3A/水冷4サイクル渦流室式 過給器付			
工	定格出力	kW	33.1	37.7	
ン	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
ジ	燃料	軽油			
ン	燃料タンク容量	L	350		
	バッテリー	×個	115D31R×1		
寸	外寸法 全長×全幅×全高	mm	1850×880×1600		
法	乾燥 [整備] 質量	kg	1150 [1470]		
・ 質	騒音値	7mdB(A)* ²	56	59	
		LwA dB* ³	87		
量	騒音指定	超低騒音型			
等	排出ガス対策指定	第3次			

*1 専用端子出力とコンセント出力合計値 *2 音圧レベル無負荷時定格回転 (60Hz) 7m四方平均値 *3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値