



名称	発電機 37 K V A			
型式	DCA-45LSKE-D2			
メーカー	デンヨー			
NETIS	-			
C D No.	30450			
■仕様				
周波数	Hz	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	200	220
	電流	A	107	118
	出力	kVA	37	45
交 三相4線式 流 400V級 発 電 機	電圧	V	400	440
	電流	A	53.4	59
	出力	kVA	29[14.5] ^{*1}	33[16.5] ^{*1}
単相3線式	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	145[72.5] ^{*1}	150[75.0] ^{*1}
単相	電圧	V	100	110
補助出力	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6
励磁方式/極数	ブラシレス (AVR付) /4			
力率	三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称/形式	クボタV3800-T-K3A/水冷4サイクル渦流室式 過給器付			
工 定格出力	kW	33.1	37.7	
ン 定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
ジ 燃料	軽油			
ン 燃料タンク容量	L	110		
バッテリー	×個	115D31R×1		
寸 外寸法 全長×全幅×全高	mm	1920×880×1350		
法 乾燥 [整備] 質量	kg	1050 [1180]		
・ エコベース空間容量	L	136.6		
質 騒音値 LwA dB ^{*2}	87			
量 騒音指定	超低騒音型			
等 排出ガス対策指定	第3次			

*1 三相4線側を400V級に設定された場合、単相3線側の出力は[]の数値となります。 *2 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。