



名称	発電機 20KVA				
型式	SDG25LAX-5B1				
メーカー	北越工業				
NETIS	-				
C D No.	30250				
■仕様					
周波数			50                      60		
電源切替	200-400V切替				
交流 発 電 機	三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25
		電圧	V	200	220
		電流	A	57.7	65.6
	三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25
		電圧	V	400	440
		電流	A	28.9	32.8
	单相3線式 100/200V級	出力 <sup>*1</sup>	kVA	12〈6〉	15〈7.5〉
		電圧	V	100/200	110/220
		電流 <sup>*1</sup>	A	60×2/60〈30×2/30〉	68.2×2/68.2〈34.1×2/34.1〉
	コンセント出力	電圧	V	100	110
		コンセント	kVA×口	1.5×6	1.65×6
	励磁方式/極数	ブラシレス/4			
力率	三相0.8(遅れ) 单相1.0				
名称/形式	クボタV2403-K3A/4気筒渦流室式				
工 定格出力	kW	19.1	23.7		
ン 定格回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800		
ジ 燃料	軽油				
ン 燃料タンク容量	L	180			
バッテリー	×個	80D26R×1			
寸 外寸法 全長×全幅×全高	mm	1540×700×1250			
法 乾燥〔整備〕質量	kg	740〔910〕			
・ 騒音値	7mdB(A)	59	62		
	LwA dB <sup>*2</sup>	89			
量 騒音指定	超低騒音型				
等 排出ガス対策指定	第3次				

\*1 〈 〉 内は三相400V結線時の値です。 \*2 音響パワーレベル無負荷時定格回転（60Hz）時の値です。